

Deklaracja zgodności
(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. Nr 57/25

2. **Nazwa wystawcy:** Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z o.o.
Adres wystawcy: ul. Wał Miedzeszyński 606, 03-994 Warszawa3. **Przedmiot deklaracji:**Taśmy izolacyjne typu **Premio 233**
spełniają parametry określone w karcie katalogowej.4. **Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia następujące parametry:**

	CELLPACK Premio 233
Min. Wydłużenie przy zerwaniu	285%
Siła przylegania	3.3 N/cm
Rezystywność skrośna	1x10 ⁵ MΩ
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Max. odporność temperaturowa długotrwała	105°C

5. **Informacje dodatkowe**Powyższe produkty spełniają wymagania systemu zarządzania jakością:
Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 na projektowanie, produkcję i sprzedaż zestawów i akcesoriów kablowych:
DNV C691066**Warszawa, 18.03.2025**

(Miejsce i data wystawienia)

Sławomir Kwaśnik – Dyrektor Techniczny

(Nazwisko, funkcja)

BEHR BIRCHER CELLPACK
BBC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 606
03-994 Warszawa
NIP: 5213396585, REGON: 140608612

(Podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)